

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 50.

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Киришского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Кириши, пр. Победы, д. 14 тел. 236-51, 236-67

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 53/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 8»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД Киришского района по пожарному надзору

№ 53 от «18» апреля 2014 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с: 27.04.2014, с 14:00 по 16:00; 29.04.2014 с 12:30 по 14:00; 16.05.2014 с 09:00 по 10:00 проведена проверка инспектором ОНД Киришского района капитаном внутренней службы Петуховым Дмитрием Валерьевичем, Муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа № 4» расположенного по адресу: 187110, Ленинградская обл. Киришский р-н, г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых д. № 15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОУ «КСОШ № 8» Савиным Александром Степановичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1		3	4	5
1.	Против дымные двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;	02.06.2014.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Киришского района Петухов Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» 15 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ *А.С. Савин*

(подпись)

«16» 05 2014 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



А.С. Савин *А.С. Савин*

(должность, фамилия, инициалы)

ПРОТОКОЛ № 104
об административном правонарушении

«16» мая 2014 г.
(дата составления)

г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых д. № 15.
(место составления)

Я, инспектор отдела надзорной деятельности Киришского района

Петухов Дмитрий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Савин Александр Степанович
 2. Гражданство Российское
 3. Дата и место рождения 30.05.1950., дер. Верхнее-Спасское, Пыщугского р-на, Костромской области.
 4. Адрес места жительства Ленинградская обл., Киришский р-н, дер. Белая, ул. Молодежная дом № 15.
 5. Место работы, учебы МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8»
 6. Занимаемая должность директор
 7. Семейное положение женат
 8. Документ, удостоверяющий личность паспорт 41 03 116351
 9. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: нет
- В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии): _____

(фамилии, имена, отчества свидетелей и (или) потерпевших, адреса их места жительства)

«16» мая 2014 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская Область, г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых д. № 15., МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8».

(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

нарушил (а) "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

а именно:

1.	Против дымные двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п. 36.
----	---	--

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено административное дело С. Засекашвили согласен.
Устроили.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

При этом мне разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

С протоколом ознакомлен и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе ознакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступить и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство признано без удовлетворения».

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Административное дело будет рассмотрено «22» мая 2014 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Киршии пр. Победы д. 14 каб. 06

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Копию протокола об административном правонарушении получил

16.05-2016

(дата)

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Подпись должностного лица, составившего протокол

(Типовая форма)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, г. Санкт-Петербург, 190020
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 334-29-20, факс: 334-29-25. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Отдел надзорной деятельности Киришского района
Ленинградская область, г.Кириши, пр.Победы д.14, тел. (81368) 236-51,
факс (81368) 285-72 E-mail: kirishi-ogpn@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ЛО, г. Кириши.
(место составления акта)

“ 16 ” мая 20 14 г.
(дата составления акта)
10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 53

По адресу/адресам:

г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых д. № 15, МОУ «Киришская средняя
общеобразовательная школа № 8».
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Киришского района по
пожарному надзору Земскова Александра Анатольевича от 18 апреля 2014 года № 53
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального образовательного учреждения
«Киришская средняя общеобразовательная школа № 8»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 27 ” 04 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 29 ” 04 20 14 г. с 12 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1,5

“ 16 ” 05 20 14 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 4,5 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности Киришского района УНД ГУ МЧС России по
Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

МОУ «КСОШ № 8» вх. № 1007 от 21.04.2014. в 10:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Петухов Дмитрий Валерьевич государственный инспектор Киришского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МОУ «КСОШ № 8» Савин Александр Степанович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Против дымные двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п. 36.	Директор МОУ «КСОШ № 8» Савин Александр Степанович Зам. директора по АХЧ МОУ «КСОШ № 8» Денисова Людмила Леонидовна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 53/1/1 от 16.05.2014 г.
Протоколы № 104,105 от 15.05.2014 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Д.В. Петухов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями, подписал(а):
Директор МОУ «КСОШ № 8» Савин Александр Степанович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“16” июля 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)